

04.05.2023, ПМ 26230061000206018116

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 24 » мая 20 23 г. № 46/1

(первая цифра номер листа профилактической беседы, выданного по результатам профилактического мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 11, ИНН: 2617008772, Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Константиновское, ул. Молодежная, зд. 1в.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в период:

с: « 17 » мая 20 23 г. 09 час. 00 мин.

по: « 17 » мая 20 23 г. 10 час. 00 мин.

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Солгаловым Дмитрием Вадимовичем, капитаном внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(профилактическое мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

- 1) Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 - Зубцова Наталья Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы, произвести замену средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет)	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.11.2023 г.	
2	В здании школы, обеспечить исправную эксплуатацию системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации).	Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.11.2023 г.	
3	В здании школы, не допускать закрытия эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 26 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	13.11.2023 г.	
4	Обеспечить своевременное обслуживание наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организовать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 86 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	13.11.2023 г.	
5	Организовать проведение обследования целостности конструкций наружной пожарной лестницы, не реже 1 раза в год с составлением акта проверки.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «а» пункта 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	13.11.2023 г.	
6	В утвержденной программе проведения вводного противопожарного инструктажа, отразить основные требования к содержанию программы вводного противопожарного	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ	13.11.2023 г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	инструктажа.	от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 1 приложения № 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»		
7	В утвержденной программе проведения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, отразить основные требования к содержанию программы первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 2 приложения № 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	13.11.2023 г	
8	С работниками учреждения провести внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 17 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	13.11.2023 г	
9	Обеспечить проведение ежеквартальной проверки огнетушителей, установленных в здании школы,	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об	13.11.2023 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»		
10	В здании школы, на двери помещения пищеблока и помещения электрощитовой, обеспечить наличие информационных табличек с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.11.2023 г	
11	В здании школы, не допускать закрытия эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу из помещения спортивного зала.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 26 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.11.2023 г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11

Зубцова Наталья Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Начальник ОНД и ПР

по Петровскому городскому округу

УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Ставропольскому краю

капитан внутренней службы

Солгалов Дмитрий Вадимович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)